Rapporto di Prova n° 2669/18

Spett.le

AQUA CRISTALLINA S.a.s.
VIA SILVIO PELLICO, n° 108
10041 CARIGNANO (TO)

Data emissione rdp: 28/09/18

Data campionamento: 10/09/18 Ora campionamento:12:00

Ricevimento Campione: 10/09/18 Ora ricevimento: 16:00

Data inizio analisi: 10/09/18 Data fine analisi: 13/09/18

Temperatura di campionamento: /
Temperatura di arrivo del campione: 12,8°C

Descrizione Campione:

Cod. accettazione: **7451/18: ACQUA CASETTA COMUNE CAVOUR**

Campionamento: A CURA E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

Il campionamento non è accreditato da ACCREDIA

Motivazione: AUTOCONTROLLO

Il presente Rapporto di Prova NON può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione SCRITTA del laboratorio. I risultati riportati sul presente Rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com

Rapporto di Prova n° 2669/18

7451/18: ACQUA CASETTA COMUNE CAVOUR					
Parametro	**Unità di misura**	**Risultato**	**Incertezza ([5])**	**Metodo di prova**	**Valori limite o di riferimento [#]**
Conta Enterococchi	UFC/100ml	0	-	UNI EN ISO 7899-2:2003(*)	0
Conta Escherichia coli	UFC/100ml	0	-	UNI EN ISO 9308-1:2014(*)	0
Conta Coliformi	UFC/100ml	0	-	UNI EN ISO 9308-1:2014(*)	0
Odore	-	Inodore	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003(*)	Non molesto
Colore	-	1:1	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003(*)	-
Sapore	-	Insapore	-	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003(*)	-
Torbidità	FAU	< 1	-	MI 50 REV 00 DEL 26.02.2018 (*)	-
Concentrazione ioni idrogeno a 20°C	unità pH	6,93	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 ÷ 9,5
Conducibilità elettrica a 20°C	uS/cm	284	-	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500
Ferro	µg/litro	< 10	-	UNI EN ISO 11885:2009(*)	200
Ammonio	mg/litro	< 0,05	-	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003(*)	0,5

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com

Rapporto di Prova n° 2669/18

(*): la prova non è accreditata ACCREDIA

([5]) L'incertezza, quando riportata, risulta espressa come incertezza estesa con fattore di copertura k=2 e corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%

[#] I valori limite o di riferimento sono presi da:

- Dlgs 31/2001

Riconoscimenti:

- *Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004*
- *Iscritto al n.56 del registro Regione Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari*
- *Qualificato dal Ministero della Salute tra i laboratori riconosciuti per effettuare analisi di fibre di amianto*

Il Responsabile Analisi Chimiche

Tenore Rossella

Il Responsabile Analisi Microbiologiche

Dott.ssa Mondino Chiara

Il Responsabile Laboratorio

Boaglio Daniele

Il Responsabile Medilabor

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com