LAB N° 1270 L

N. 56 Elenco Regione Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari e mangimistiche

Rapporto di Prova n. 2020/266/045 del 05/10/2020

Ragione sociale:	AQUA CRISTALLINA SAS DI ACRI MASSIMILIANO & C.		
Indirizzo:	VIA SILVIO PELLICO 108		
Città:	CARIGNANO		
CAP:	10041	Provincia:	TO

Codice campione:	2020/266/045
Descrizione campione:	ACQUA CASETTA COMUNE DI CARIGNANO
Luogo di campionamento:	

Campionamento eseguito da:	Cliente		
Metodo di campionamento:	Non applicabile		
Data e ora campionamento:	22/09/2020 alle ore 14:30		
Data e ora ricevimento campione:	22/09/2020 alle ore 15:50		
Temperatura di campionam. (°C):	4	Temp. arrivo campione (°C):	4

Motivazione: Autocontrollo

Il campionamento non è accreditato da ACCREDIA

Data e ora inizio analisi:	22/09/2020
Data e ora fine analisi:	05/10/2020
Annotazioni:	

Il presente Rapporto di Prova NON può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione SCRITTA del laboratorio. I risultati riportati sul presente Rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com

Rapporto di Prova n. 2020/266/045 del 05/10/2020

Prove effettuate					
Parametro	***Unità di misura***	***Risultato***	***Incertezza (5)***	***Metodo di prova***	***Valori limite o di riferimento (#)***
Conta Enterococchi	UFC/ 100ml	<1	-	UNI EN ISO 7899-2:2003	0
Conta Coliformi a 37°C	UFC/ 100ml	<1	-	UNI EN ISO 9308-1:2017	0
Conta Escherichia coli	UFC/ 100ml	<1	-	UNI EN ISO 9308-1:2017	0
Odore	-	Assente	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	-
Colore	-	Non percepibile	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	-
Sapore	-	Assente	-	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	-
Concentrazione ioni idrogeno a 20°C	unità pH	8,24	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,6-9,5
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	684	-	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500
Ammonio	mg/l	< 0,1	-	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	0,5
Ferro	µg/l	<10	-	UNI EN ISO 11885:2009	200
Torbidità	NTU	<0,1	-	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - solo/only p.to 7.2.2.B	-

(5) L'incertezza, quando riportata, risulta espressa come incertezza estesa con fattore di copertura k=2 e corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%
(*) Prova non accreditata da ACCREDIA
(#) I valori limite o di riferimento, se indicati, derivano da:
- -
- D.Lgs. 31/2001 s.m.i.
Medilabor non è responsabile della fase di campionamento. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I risultati delle prove sono ottenuti sulla base dei dati dichiarati dal cliente.
Note:
- La prova pH nelle acque è stata eseguita alle ore: 14:22

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com

LAB N° 1270 L

N. 56 Elenco Regione Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari e mangimistiche

Rapporto di Prova n. 2020/266/045 del 05/10/2020

Dati forniti dal cliente

Campionamento eseguito da:	Cliente
Data e ora campionamento:	22/09/2020 alle ore 14:30
Descrizione campione:	ACQUA CASETTA COMUNE DI CARIGNANO
Luogo di campionamento:	
Temperatura di campionam. (°C):	4

Riconoscimenti del Laboratorio

- Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015
- Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per effettuare analisi sull'amianto (615PIE32)

Responsabile chimica Analitica
Passariello Carmine

Responsabile Laboratorio
Daniele Boaglio

Responsabile microbiologia
Dott.ssa Valetti Giulia

Il Responsabile
Medilabor

FINE RAPPORTO DI PROVA

MEDILABOR S.C.
Sede Legale: C.so Francia 15 – 10138 Torino (TO) , Sede Operativa: Via Cuneo 17 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Tel: 0172/381066 Fax: 0172/382722 info@medilabor.com P.I. 10298810010 – www.medilabor.com